

**МЧС РОССИИ****ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН****УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87  
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99**Предписание № 40/1/1****об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»

Директору Касаевой Ульяне Алиевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 40 от 2 февраля 2017 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 21 февраля 2017 г. по 11 ч.00 мин. 21 февраля 2017 г. проведена плановая / выездная проверка инспектор Супьянов М.С., в помещениях и на территории МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36» , по адресу: г.Махачкала, ул. Маяковского 52, совместно с Директором Касаевой У.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной безо-пасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию исправить	Правила противопожарно-го режима в РФ п.61	05.02.2018	
2	Предусмотреть вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализа-ции на пульт пожарной охраны	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-мент о требованиях по-жарной безопасности" ст.83	05.02.2018	
3	Возле блока автоматической пожар-ной сигнализации вывесить инструк-цию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта	Правила противопожарно-го режима в РФ(п.64 ППР РФ ППРФ № 390)	05.02.2018	
4	Светильники со снятыми колпаками оборудовать (рассеивателями), пре-дусмотренными конструкцией све-тильника	Правила противопожарно-го режима в РФ(п.42 ППР РФ ППРФ №390)	05.02.2018	
5	Распределительные коробки элект-ропроводов закрыть изоляцион-	Правила противопожарно-го режима в РФ(п.42 ППР	05.02.2018	

	ными крышками (помещения охраны, раздевалка.)	РФ ППРФ №390)		
6	Представить договор на техническое обслуживание на автоматическую установку пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ(ППР в РФ п.63)	05.02.2018	
7	Не допускать эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	Правила противопожарного режима в РФ.п.42 ППР РФ ППРФ №390)	05.02.2018	
8	Огнетушитель установленный в кабинете информатики , нанести порядковый номер	Правила противопожарного режима в РФ(ППР в РФ п.475)	05.02.2018	
9	Над эвакуационными выходами световые табло «ВЫХОД» привести в исправное состояние	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 3.13130-2009 п.5.2, 5.3)	05.02.2018	
10	Выходы из коридоров здания на лестничные клетки оборудовать доводчиками и уплотнениями в притворах	(п.3 ст.4 Ф.З. № 123, СНиП 21-01-97* п.6.18*, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7)	05.02.2018	
11	В местах перепада высот кровель более 1м предусмотреть пожарные лестницы	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"СНиП 21-01-97* п.8.7.	05.02.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



«21» февраля 2017 г. м.л.п.\*

Старший инспектор  
Супьянов М.С.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

директор Касаева У.А.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия имя отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» февраля 2017 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_